AceaGori Servizi
Gruppo Acea

LAB N° 1201

RAPPORTO DI PROVA N.3239/16

Committente:	**COMUNE DI FRATTAMINORE via Giuseppe Di Vittorio 80020 - Frattaminore (NA)**
Matrice:	**Acqua destinata al consumo umano**
Norma di riferimento:	**Decreto Legislativo n. 31 del 02/02/2001**
Codice Punto di campionamento:	**FRATTAMI_PP001**
Ubicazione campionamento:	**FRATTAMINORE**
Punto di campionamento:	**Fontana pubblica - Casa Comunale - Via G. Di Vittorio**
Tipologia punto di campionamento:	**Fontana pubblica**
Data e ora di campionamento:	**29/06/16 08:40**
Campionamento effettuato da:	**ACEAGORI SERVIZI Scarl**
Metodica di campionamento:	**APAT CNR IRSA 1030:2003 - 6010:2003 (*)**
Data Accettazione:	**29/06/16**
Data inizio prova:	**29/06/16**
Data fine prova:	**04/07/16**

RISULTATI ANALITICI RISCONTRATI

Parametro	Metodo di Analisi	u.m.	Valori riscontrati	Valori limite
Temperatura (*)	ISS.BBA.043.rev00	°C	16	
cloro residuo (*)	ISS.BHD.033.rev00	mg/l	0.15	
Colore	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS.BJA.021	Hazen	<10	
Odore	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS.BAA.026		nessun odore rivelabile	
Sapore (*)	ISS.BKA.028.rev00		accettabile	
Ammonio	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003	mg/l	<0.05	0.50
pH	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS.BCA.023	pH	7.2	6.5 - 9.5
Conducibilità elettrica a 20°C	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS.BDA.022	microS/cm	865	2500
Torbidità	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS.BLA.030	NTU	<0.5	
Batteri coliformi a 37°C	RAPPORTI ISTISAN 2007/05 pag 58 Met ISS A 006 A	MPN/100 ml	0	0

AceaGori Servizi Scarl
Via Ex Aeroporto c/o Consorzio Il Sole
80038 Pomigliano d'Arco - Napoli
Tel +39 0810205100 - Fax +39 0810205141

AceaGori Servizi
Gruppo Acea

LAB N° 1201

RAPPORTO DI PROVA N.3239/16

Parametro	Metodo di Analisi	u.m.	Valori riscontrati	Valori limite
Escherichia Coli	RAPPORTI ISTISAN 2007/05 pag 21 Met ISS A 001 A	MPN/100ml	0	0

I VALORI LIMITE NON SONO RIPORTATI QUALORA NON PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

(*) prova non accreditata da ACCREDIA

LEGENDA

APAT CNR IRSA: Manuale 29/2003; ISS: Rapporti ISTISAN 07/31; ISO: International Organization for Standardization

GIUDIZIO DI CONFORMITA'

In seguito all'effettuazione delle prove riportate nel presente rapporto, si può concludere che i parametri analizzati rientrano nei limiti imposti dalla normativa di riferimento sopraindicata.

Data emissione rapporto di prova: **04/07/16**

Supporto Laboratori e Logistica
Il Responsabile
Dott. Vincenzo Vitale

Fine Rapporto di Prova

I risultati si riferiscono al solo campione sottoposto a prova. Il presente rapporto non può essere riprodotto se non in forma integrale. L'eventuale riproduzione parziale del rapporto di prova dovrà essere esplicitamente autorizzata dal laboratorio.

Su richiesta possono essere fornite le incertezze di misura dei parametri analizzati.

Il parametro pH eseguito sui campioni prelevati con il metodo APAT CNR IRSA 1030 viene analizzato entro le sei ore dal campionamento.

Per i parametri che prevedono il recupero, il valore di quest'ultimo è utilizzato come contributo alla stima dell'incertezza.

AceaGori Servizi Scarl
Via Ex Aeroporto c/o Consorzio Il Sole
80038 Pomigliano d'Arco - Napoli
Tel +39 0810205100 - Fax +39 0810205141